APÉNDICE Nº 5
Bombeo a balsa vacía sin conexión a la red de riego
Transitorio impulsión con calderín y aductor

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA SIN CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES IMPULSIÓN CON CALDERÍN + ADUCTOR		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
0,00	76,81	83,71	42,39
5,13	76,81	83,70	42,41
10,25	76,80	83,67	42,44
15,38	76,80	83,63	42,52
20,50	76,79	83,59	42,58
20,50	76,79	83,59	42,58
25,50	76,79	83,51	42,64
30,50	76,78	83,40	42,66
35,50	76,78	83,33	42,72
35,50	76,78	83,33	42,72
41,01	76,44	82,95	42,47
46,52	76,10	82,66	42,24
52,04	75,76	82,35	41,99
57,55	75,55	82,17	41,91
63,06	75,58	82,19	42,08
68,57	75,60	82,18	42,26
74,08	75,63	82,21	42,39
79,60	75,65	82,27	42,52
85,11	75,68	82,29	42,70
90,62	75,70	82,28	42,88
96,13	75,74	82,27	43,06
101,64	75,92	82,42	43,42
107,16	76,09	82,54	43,83
112,67	76,26	82,67	44,28
118,18	76,42	82,78	44,69
123,69	76,56	82,86	45,00
129,20	76,69	82,90	45,25
134,71	76,83	83,00	45,51
140,23	77,17	83,28	45,98
145,74	77,54	83,69	46,45
151,25	77,91	84,07	46,92
156,76	78,22	84,40	47,37
162,27	78,33	84,55	47,64
167,79	78,44	84,65	47,90
173,30	78,56	84,74	48,19
178,81	78,04	84,19	47,85
184,32	77,11	83,26	47,08
189,83	76,18	82,32	46,28
195,35	75,25	81,36	45,59
200,86	74,80	80,86	45,43
206,37	74,37	80,30	45,29
206,37	74,37	80,30	45,29
211,91	73,67	79,60	44,75
217,45	73,33	79,29	44,56
223,00	73,81	79,76	45,21
228,54	74,28	80,25	45,78
234,08	74,75	80,73	46,30
239,62	75,23	81,24	46,82
245,17	75,40	81,40	46,97
250,71	75,27	81,21	46,91
256,25	75,15	81,03	46,85
261,79	75,03	80,89	46,79
267,33	74,90	80,74	46,71

APÉNDICE Nº 5
Bombeo a balsa vacía sin conexión a la red de riego
Transitorio impulsión con calderín y aductor

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA SIN CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES IMPULSIÓN CON CALDERÍN + ADUCTOR		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
272,88	74,78	80,58	46,75
278,42	74,66	80,46	46,73
283,96	74,53	80,35	46,68
289,50	74,33	80,15	46,58
295,04	74,12	79,98	46,53
300,59	73,91	79,76	46,53
306,13	73,70	79,53	46,54
311,67	73,49	79,35	46,54
317,21	73,22	79,11	46,47
322,76	72,95	78,82	46,42
328,30	72,67	78,49	46,39
333,84	72,39	78,17	46,35
339,38	72,12	77,79	46,34
344,92	71,84	77,44	46,35
350,47	71,56	77,11	46,41
356,01	71,28	76,70	46,45
361,55	71,01	76,33	46,48
367,09	70,73	75,94	46,55
372,64	70,45	75,59	46,66
378,18	70,18	75,29	46,71
383,72	69,85	74,99	46,70
389,26	68,99	74,17	46,15
394,80	68,13	73,35	45,64
400,35	67,27	72,51	45,12
405,89	66,41	71,68	44,47
411,43	65,55	70,85	43,82
416,97	64,69	69,96	43,17
422,51	63,83	69,06	42,54
428,06	62,75	67,91	41,68
433,60	61,57	66,72	40,72
439,14	60,38	65,51	39,77
444,68	59,20	64,28	38,83
450,23	58,02	63,09	37,89
455,77	56,84	61,94	36,97
461,31	55,66	60,78	36,07
466,85	54,48	59,63	35,18
472,39	53,29	58,43	34,28
477,94	52,11	57,22	33,40
483,48	50,93	56,05	32,53
489,02	49,68	54,80	31,60
494,56	48,35	53,43	30,58
500,10	47,02	52,04	29,57
505,65	45,69	50,66	28,56
511,19	44,36	49,23	27,55
516,73	43,02	47,87	26,54
522,27	41,69	46,54	25,55
527,82	40,36	45,18	24,58
533,36	39,03	43,74	23,63
538,90	37,70	42,30	22,70
544,44	36,37	40,96	21,74
549,98	35,04	39,58	20,75
555,53	33,71	38,21	19,72
561,07	32,38	36,81	18,68

APÉNDICE Nº 5
Bombeo a balsa vacía sin conexión a la red de riego
Transitorio impulsión con calderín y aductor

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA SIN CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES IMPULSIÓN CON CALDERÍN + ADUCTOR		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
566,61	31,05	35,53	17,61
572,15	29,72	34,23	16,57
577,70	28,39	32,93	15,52
583,24	27,06	31,59	14,45
588,78	25,80	30,28	13,48
594,32	24,64	29,07	12,61
599,86	23,48	27,86	11,75
605,41	22,32	26,69	10,84
610,95	21,16	25,50	9,90
616,49	19,99	24,38	9,02
622,03	18,83	23,21	8,13
627,57	17,76	22,11	7,34
633,12	16,98	21,36	6,87
638,66	16,20	20,58	6,41
644,20	15,42	19,76	5,97
649,74	14,64	18,94	5,47
655,29	13,86	18,11	4,98
660,83	13,08	17,35	4,48
666,37	12,30	16,63	3,99
666,37	12,30	16,63	3,99
671,84	11,90	16,25	3,87
677,30	11,50	15,89	3,77
682,77	11,10	15,57	3,68
688,23	10,70	15,21	3,60
693,70	10,30	14,82	3,42
699,16	9,90	14,38	3,32
704,63	9,50	13,90	3,27
710,09	9,26	13,59	3,44
715,56	9,11	13,38	3,60
721,02	8,96	13,13	3,74
726,49	8,81	12,92	3,90
731,95	8,66	12,64	4,11
731,95	8,66	12,64	4,11
737,95	7,77	11,60	3,67
737,95	7,77	11,60	3,67
743,50	5,44	9,11	1,81
749,06	3,11	6,60	-0,06
749,06	3,11	6,60	-0,06
755,66	3,10	6,70	-0,29
755,66	3,10	6,70	-0,29
760,16	3,08	6,64	-0,39
764,66	3,05	6,64	-0,38
769,17	3,02	6,58	-0,34
773,67	2,99	6,44	-0,28
778,17	2,97	6,36	-0,36
782,67	2,94	6,31	-0,31
787,17	2,91	6,24	-0,28
791,67	2,89	6,09	-0,26
796,18	2,86	5,82	-0,19
800,68	2,83	5,51	-0,06
805,18	2,81	5,20	0,17
809,68	2,78	4,86	0,47
814,18	2,75	4,59	0,64

APÉNDICE Nº 5
Bombeo a balsa vacía sin conexión a la red de riego
Transitorio impulsión con calderín y aductor

DISTANCIA X (m)	BOMBEO A BALSA VACÍA SIN CONEXIÓN A RED DE RIEGO. PRESIONES IMPULSIÓN CON CALDERÍN + ADUCTOR		
	PRESIÓN R. PERMANENTE (mca)	PRESIÓN MÁXIMA (mca)	PRESIÓN MÍNIMA (mca)
818,68	2,72	4,33	0,91
823,18	2,70	4,22	1,16
827,69	2,67	4,23	1,37
832,19	2,64	4,18	1,41
836,69	2,62	4,14	1,85
841,19	2,59	2,59	2,59